Produkty z minerálnej vlny ISOVER Cleantec® – Vnútorná izolácia ventilačných potrubí

Držiteľ/Vydané pre
Saint-Gobain Švédsko AB, ISOVER
SE-267 82 Billesholm
Číslo organizácie: 556241-2592
Telefón: +46 42 840 00
E-mail: info@isover.se, Web: www.isover-teknisk-isolering.se

Popis produktu
ISOVER Cleantec® je izolačný výrobok z nehorľavých plstí zo sklenej alebo kamennej vlny s továrensky aplikovanou povrchovou vrstvou.

ISOVER Cleantec® G: povrchová vrstva z čiernej sklenenej tkaniny, plošná hmotnosť 150 g/m2.
ISOVER Cleantec® Tx: povrchová vrstva z bielej sklenenej tkaniny, plošná hmotnosť 400 g/m2.
ISOVER Cleantec ® PLUS: povrchová vrstva z perforovaného hliníka so sieťovinou zo sklenených vlákien, hmotnosť na jednotku plochy 89 g/m2.

Hustota sklenej vlny 27-115 kg/m3 a hustota kamennej vlny 40-150 kg/m3.

Zamýšľané použitie
Vnútorná izolácia pravouhlých ventilačných potrubí, tlmičov, jednotiek na úpravu vzduchu a komponentov potrubí.

Obchodné meno
ISOVER Cleantec® G, ISOVER Cleantec® Tx, ISOVER Cleantec® PLUS

Schválenie
Výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v kapitole 8, 4 § 2 a 3 PBL, pokiaľ ide o a za podmienok uvedených v tomto certifikáte, a preto sú schválené v súlade s ustanoveniami nasledujúcich častí Boverket Building Regulations (BBR), vydáva Národná rada pre bývanie, výstavbu a plánovanie.

Zariadenia na úpravu vzduchu, všeobecné	5:533
Materiál	6:11
Mikroorganizmy	6:24*
Čistiteľnosť	6:254, 1. veta**

* Jednotka na úpravu vzduchu musí mať filtre minimálne triedy F7.
** Izolácia sa nesmie inštalovať do potrubia, ktoré vedie vzduch, ktorý obsahuje mastné alebo lepkavé zlúčeniny, napr. do odvádzacích potrubí. Pri čistení sa nesmú používať oceľové kefy. Izoláciu s povrchovou vrstvou z hliníka je možné opatrne vyčistiť mäkkou plastovou kefou. Pri inštalácii plsti s viditeľnými spojmi je potrebné použiť plechové profily. Profily musia prekrývať povrchovú vrstvu minimálne o 20 mm. Tam, kde sú spoje skryté, musí byť vždy zakrytých minimálne 20 mm povrchovej vrstvy. Ak existuje riziko ovisnutia izolácie, musia sa použiť podložky bez vyčnievajúcich kolíkov typu AGM alebo ekvivalent.

Typové schválenie 2706/92 | 2018-01-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifikácia
Box 857, SE-501 15 Borås, Švédsko
Telefón: +46 10-516 50 00
certifiering@ri.se| www.ri.se

7P08751

Tento dokument sa nesmie reprodukovať inak ako celý, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu RISE Certification.

Súvisiace dokumenty
Odvolacia listina 2706_92 zo dňa 28.05.2013.

Kontrola
Riadenie výroby (FPC) je monitorované nezávislým kontrolným orgánom. Kontrolná zmluva: č.j. 210-99-0716, Inšpekčný orgán: RISE Research Institute of Sweden a SINTEF Byggforsk.

Keď vlastník budovy vykonáva inšpekciu na stavenisku, skontroluje sa označenie, aby sa zabezpečilo, že boli dodané správne výrobky a že sa používajú v súlade s podmienkami v tomto schválení a súvisiacich dokumentoch. K výrobku musí byť ďalej priložené ubezpečenie výrobcu, ktoré potvrdzuje, že výrobok bol vyrobený v súlade s dokumentmi, na ktorých je toto schválenie založené.

Výrobné miesta
Riadenie výroby zahŕňa nasledujúce miesta:
Saint-Gobain Sweden AB ISOVER, Billesholm
Glava AS, Askim, Norge*

* Len ISOVER Cleantec® G a ISOVER Cleantec ® PLUS zo sklenej vlny s nominálnou hustotou 35 kg/m3.

Označovanie
Výrobky musia byť označené v továrni. Označenie pozostáva zo štítku na každom dodanom balení a obsahuje:

Držiak	Saint-Gobain Švédsko AB, ISOVER, Billesholm
Miesto výroby	Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER, Billesholm alebo Glava AS, Askim
Registrovaná obchodná značka	
Certifikačný orgán a akreditačné číslo	Certifikácia RISE 1002
Typové označenie výrobku	e.g. ISOVER Cleantec® G-35-G*
Číslo typového schválenia	2706/92
Číslo následnej výroby/dátum výroby	nie/dátum
Kontrolný orgán	e.g. RISE

*G=skelná vlna 35=hustota a G=povrchová vrstva

Základ pre schválenie
Správy č. 92E40130, 93R21347, 93R21347A, 93K10512 A-B-C-D , 96K21571A , 98E22040, P104168, P205241, F516263, PX17572-01 a vyhlásenie zo dňa 1996-03-11 od SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Komentáre
Izolácia má označenie CE v súlade s EN 14303.

Toto schválenie nahrádza predchádzajúce schválenie s rovnakým číslom zo dňa 29.05.2013.

Tento dokument sa nesmie reprodukovať inak ako celý, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu RISE Certification.

Platnosť
Platí do 29.01.2020.

Platnosť tohto schválenia uplynie, keď charakteristiky zahrnuté v tomto schválení budú označené značkou CE podľa nariadenia o staveb

Ingvar Pettersson

Annika Hermodssonová

Toto je preklad z pôvodného švédskeho dokumentu. V prípade akéhokoľvek sporu o jeho obsahu má prednosť švédsky text.ných výrobkoch (EÚ) 305/2011.

Tento dokument sa nesmie reprodukovať inak ako celý, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu RISE Certification.